

BABA UND FALL NET!

CHECKLISTE BAUGERÜSTE



**WENN DAS GERÜST NICHT SICHER STEHT,
HILFT NUR NOCH EIN STOSSGEBET.**



EINE INITIATIVE DER AUVA FÜR MEHR SICHERHEIT.

Jeder Unfall ist einer zu viel.



www.auva.at



Firma:

Betriebsbereich/Baustelle:

Überprüfung am:

Ersteller:

GERÜSTE ALLGEMEIN	JA	NEIN	Bemerkung
Ist das Gerüstmaterial unbeschädigt? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Gerüst lt. Regelausführung bzw. Statik aufgestellt?_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Untergrund tragfähig? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Bodenunebenheiten oder Gefälle ausgeglichen? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind lastverteilende Unterlagen vorhanden? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Gerüst ausreichend verankert? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Gerüst ausreichend versteift? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Gerüstbelag vollständig und korrekt? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Wehren stabil und vollständig vorhanden? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist der Abstand zum Gebäude ≤ 30 cm (Sonderfall: ≤ 40 cm)? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Aufstiege in ausreichender Anzahl, erforderlichenfalls mit Rückenschutzkorb vorhanden? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Gerüst erforderlichenfalls gegen Anfahren gesichert? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurde das Gerüst schriftlich überprüft? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

FANGGERÜSTE

JA

NEIN

Bemerkung

Ist die Gerüstlage max. 3 m (Sonderfall: 4 m) unter
Absturzkante? _____

Wird die erforderliche Mindestbreite eingehalten? _____

Ist das Fanggerüst an den Gebäudeecken korrekt
ausgeführt? _____

Ist eine mind. 50 cm hohe Blende vorhanden? _____

Sind bei der Ausführung als Konsolgerüst doppelte
Schlaufen vorhanden? _____**BOCKGERÜSTE**

JA

NEIN

Bemerkung

Sind die Böcke in korrektem Zustand? _____

Ist der Belag über die gesamte Breite verlegt? _____

Beträgt der Auflagerabstand der Böcke ≤ 2 m? _____

Ist eine Aufstiegshilfe vorhanden? _____

Sind bei mehr als 2 m Höhe Verstrebung und Wehren
vorhanden? _____**AUSSCHUSSGERÜSTE**

JA

NEIN

Bemerkung

Sind Ausleger gegen Kippen, Abheben und
Verschieben gesichert? _____

Gibt es mindestens 2 Befestigungen je Ausleger? _____

Sind die Befestigungen der Ausleger normgemäß gesichert? _

Beträgt der Auslegerabstand $\leq 1,5$ m? _____Gibt es eine Befestigung $\geq 1,5$ m vor Bauwerkskante? _____Beträgt die Auskragung des Gerüstes $\leq 1,5$ m?
(sonst Statik erforderlich!) _____

Landesstelle Graz

Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26, 8020 Graz

Fon: +43 316 505-2604
E-Mail: GUV@auva.at

Außenstelle Klagenfurt
Waidmannsdorfer Straße 35,
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Fon: +43 463 58 90-5000
E-Mail: AK-GUV-Sekretariat@auva.at

Landesstelle Linz

Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5, 4017 Linz

Fon: +43 732 23 33-8405
E-Mail: LUV@auva.at

Landesstelle Salzburg

Landesstelle Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5, 5010 Salzburg

Fon: +43 662 21 20-4442
E-Mail: SUV@auva.at

Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

Fon: +43 5572 269 42-21
E-Mail: ADSUVSekretariat@auva.at

Außenstelle Innsbruck
Ing.-Eitzel-Straße 17, 6020 Innsbruck

Fon: +43 512 520 56-0
E-Mail: AISUVSekretariat@auva.at

Landesstelle Wien

Landesstelle Wien
Webergasse 4, 1200 Wien

Fon: +43 1 331 33-252
E-Mail: WUV@auva.at

Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11, 7400 Oberwart

Fon: +43 3352 353 56-300
E-Mail: AO@auva.at

Außenstelle St. Pölten
Kremser Landstraße 8, 3100 St. Pölten

Fon: +43 2742 25 89 50-0
E-Mail: AS@auva.at

Hauptstelle Wien

Abteilung für Unfallverhütung und
Berufskrankheitenbekämpfung
Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien

Fon: +43 1 331 11-416
E-Mail: HUB@auva.at